

Utskriftsdatum
2022-05-16Diarienummer
2-307,01Nästa besiktning senast
2028-05-31Utfärdare
Attunda Sot och Vent AB
Maskingatan 9
195 60 ArlandastadAdressat
Brf Växtriket
Lennart Torstenssonsväg 12A-C
761 43 Norrtälje**Byggnad**

Fastighetsbeteckning Växtriket 6	Regnr.	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 31
Byggnadens adress Lennart Torstenssonsväg 12A-C, 761 43 Norrtälje			


Ägare Brf Växtriket Lennart Torstenssonsväg 12A-C 761 43, Norrtälje	Driftansvarig Fastighetsägaren
---	--

Besiktigt system

Systembeteckning F1	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 1
Fabrikat	Placering Takfläkt	Betjäna Lägenheter	Installationsår 1950
Flöde börvärde 0,35 l/sm ²			
Drifttider Helfart Temp.styrd	Drifttider Halvfart Temp.styrd	kW Frånluft	kW Tilluft
Utlåtande för systemet <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd			Totalflöde 1973 l/s

Förslag till energihushållning

Energiushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:

Besiktningssman Lars-Erik Söderman	Cernr. OVK09182	Cert.organ KIWA	
Behörighet K	Besiktningdatum 2022-05-16	Nästa besiktning 2028-05-31	Ombesiktningdatum
Underskrift sakkunnig 			

Attunda Sot och Vent AB
Maskingatan 9, Arlandastad
Hemsida: attunda.com
Org.nr: 559073-0692Tel: 08-594 420 55
E-post: info@attunda.com
Innehar F-skattebevis



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Växtriket 6**

Adress: **Lennart Torstenssonsväg 12A-C,
Norrtälje**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: F1	Lägenheter	2022-05-16	Godkänd	2028-05-31

Besiktningssman: Lars-Erik Söderman

Behörighet: K

Företag: Attunda Sot och Vent AB

Adress: Maskingatan 9, Arlandastad

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Lars-Erik Söderman